

OBSAH :

Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím)

A. Charakteristika a použití dveří

B. Montáž dveří

C. Provoz dveří

D. Údržba dveří

E. Čištění dveří

F. Záruční lhůty

Vážení zákazníci,

Vámi zakoupené výrobky u firmy **FRIGOMONT a.s., IČ: 26032732** jsou ve shodě s ustanoveními **NAŘÍZENÍ EU č. 305/2011**, pokud budou instalovány v souladu s **návodem na montáž** obsaženým v dokumentaci výrobku.

Dveře jsou ve shodě s **Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti**. Tato norma je českou verzí evropské normy **EN 14351-1:2006+A1:2010**.

Před uvedením polochladírenských/provozních, chladírenských a mrazírenských dveří (dále jen dveří) do provozu si pečlivě přečtete tyto provozní podmínky a zkontrolujte, zda výrobek byl namontován v souladu s podmínkami uvedenými v montážním manuálu a technickém listu výrobku.

Jejich dodržováním můžete předejít budoucím problémům s funkcí, bezpečností, záručním a pozáručním servisem těchto výrobků.

A. Charakteristika a použití dveří:

Umístění a použití jednotlivých typů dveří je nutno pečlivě zvažovat vzhledem k zamýšlenému způsobu použití a typu prostředí, v němž budou dveře umístěny.

Pro výběr dveří je výhodné použít firemní katalog dveří nebo **technické listy k jednotlivým typům dveří obsažené v dokumentaci výrobku a dostupné na internetových stránkách dodavatele dveří společnosti FRIGOMONT a.s. www.frigomont.cz** (dále jen v technických listech).

Umístění a použití dveří je také možno konzultovat u dodavatele dveří společnosti FRIGOMONT a.s., informace na čísle tel.: +420 384 420 415

fax: +420 384 420 042

e-mail: frigomont@frigomont.cz

TEL.: 00420/384/ 420 415
 FAX: 00420/384/ 420 042
 E-mail: frigomont@frigomont.cz
 Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
 DIČ: CZ26032732
 Adresa:
 Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
 Číslo účtu: 155333416/0600
 Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
 Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

B. Montáž dveří:

Montáž dveří společnosti FRIGOMONT a.s. mohou provádět pouze proškolené odborné montážní firmy výrobcem.

Upozornění: společnost FRIGOMONT a.s. neodpovídá za neodbornou a chybnou montáž dveří a za následné problémy plynoucí z nedodržení podmínek v návodu na montáž, technickém listu výrobku a těchto provozních podmínek!

Pro správnou funkci a vzhled dveří je při montáži nutno dodržovat následující podmínky:

- ✓ pracujte opatrně a pečlivě, předcházejte znečištění a poškození dveří, jejich součástí a povrchové úpravy i s ohledem na návazné stavební práce
- ✓ manipulaci dveřmi provádějte dostatečným počtem pracovníků
- ✓ během montáže musí být dveře zajištěny proti pádu na fyzické osoby a proti zničení
- ✓ během montáže ponechte na dveřích a jejich částech ochrannou fólii, tuto odstraňte až po dokončení montáže
- ✓ namontované dveře pečlivě seřídte (chod dveří musí být plynulý a hladký)
- ✓ odstraňte ocelové piliny a třísky vzniklé od vrtání, řezání a broušení a to okamžitě, nejlépe tlakem vzduchu
- ✓ odstraňte špínu pokud možno ještě před uschnutím, toto se týká zejména montážních pěn a tmelů
- ✓ stavební otvor musí být připraven dle technických listů jednotlivých typů dveří

C. Provoz dveří:

Dveře musí být provozovány v souladu s podmínkami, pro něž jsou jednotlivé typy dveří určeny. Dodavatel nenese odpovědnost za škody na dveřích, jiném majetku, zboží či zdraví pokud byly dveře používány k jinému účelu či jiným způsobem než je vymezeno podmínkami jejich použití od dodavatele. Tyto podmínky jsou uvedeny v technických listech jednotlivých typů dveří.

Před vlastním používáním:

- ubezpečit se, že celá dveřní konstrukce je pevně zasazena ve stěně, zkontrolovat, zda v dráze dveří nejsou žádné překážky
- zkontrolovat zda je ze všech částí dveří odstraněna ochranná fólie
- provést manuálně několik otevíření a zavření, u dveří vybavených uzamykáním rovněž uzamčení a odemčení dveří - pro ověření bezchybného chodu dveří a uzamykacího systému, zkontrolovat celkovou funkčnost a funkci všech ovladačů dveří, zabezpečovacího systému a celkové nastavení a seřízení dveří
- **u všech typů mrazírenských dveří vybavených elektrickým vyhříváním** v těsnění křídla pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle Vyhl.č. 50/1978 Sb. zajistit:
 - a/ kontrolu přívodního kabelu – musí mít minimální průřez 3C x2,5 mm² s barevným označením dle ČSN 33 0165. Pro topné kabely musí být použit samostatný el. přívod, který musí mít předřazen proudový chránič s hodnotou **In = 0,003A**.
 - b/ kontrolu zda nedošlo k mechanickému poškození topného kabelu a těsnění křídla dveří (může provést i pověřená osoba provozovatele bez odborné způsobilosti v elektrotechnice).

Upozornění: před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi elektrické instalace !

Upozornění: připojení topného kabelu dveří k el. instalaci přívodu může být provedeno pouze pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle Vyhl.č. 50/1978 Sb.

Upozornění: je nutné ověřovat funkčnost proudového chrániče pomocí zkušební tlačítka minimálně 1x za měsíc pověřenou osobou provozovatele!

TEL.:	00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.
FAX:	00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu:	155333416/0600
E-mail:	frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Julianovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice	
Web:	http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v	Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	

- **u dveří s automatickým pohonem** pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle Vyhl.č. 50/1978 Sb. zajistit:
 - a/ kontrolu přívodního kabelu – musí mít minimální průřez 3C x1,5 mm² s barevným označením dle ČSN 33 0165, jištění 6 A
 - b/ kontrolu funkce hlavního vypínače
 - c/ řádné a neporušené propojení konektorů mezi ovládacím panelem, rozvaděčem a jednotlivými el. prvky dveří
 - d/ kontrolu funkce bezpečnostních prvků dveří:
 - bezpečnostní narážecí lišty na křídle dveří zabráňující přimáčknutí osob a materiálu při zavírání posuvných dveří (dveře musí při aktivaci okamžitě zastavit),
 - bezpečnostního systému (fotobuňka nebo optická brána) zabráňujícímu vstupu osob a materiálu do prostoru zavírajících se posuvných dveří (dveře musí při aktivaci okamžitě zastavit a zahájit otevírání),
 - tahových spínačů a dálkového ovládání dveří

Upozornění: před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi elektrické instalace !

Upozornění: připojení dveří s automatickým pohonem k el. instalaci přívodu může být provedeno pouze pracovníkem s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle Vyhl.č. 50/1978 Sb.

Pro bezpečný a bezporuchový provoz dveří je nutno dále dodržovat následující:

- otevírání a zavírání dveří provádějte pouze použitím k tomu určených madel, klik a pák
- otevírání a zavírání dveří neprovádějte cizími předměty nebo rázem, ale plynule ručně
- při otevírání a zavírání dveří dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu přimáčknutím nebo přibouchnutím pohybujícími se dveřmi
- při tuhém chodu či jiných potížích uvědomte pověřené pracovníky provozovatele, kteří se starají o provoz a údržbu dveří
- v manipulačním prostoru dveří (prostor v němž se pohybují dveře při otevírání a zavírání) nesmí být uložen materiál, zboží nebo jiné předměty bránící manipulaci dveří. V případě otevírání nebo zavírání dveří hrozí poškození těsnění zachycením o tento materiál, případně nemožnost otevření dveří při mimořádné události
- na dveře neumísťujte žádná přídavná zařízení, která nejsou originální součástí dveří
- provádějte prokazatelně pravidelně kontroly a předepsanou údržbu dveří. Při zjištění nedostatku v chodu dveří nebo jejich poškození, neprodleně proveďte nebo zajistěte odbornou opravu a seřízení dveří
- před a za dveře doporučujeme instalovat dodatečně mechanické zábrany, které zabrání poškození dveří manipulujícím materiálem a manipulační technikou

Upozornění!

Při manipulaci s dveřmi vlhkýma rukama nebo vlhkými ochrannými prostředky (rukavice, oděv) může dojít k přimrznutí ke kovovým částem mrazírenských dveří!

Upozornění!

Dveře ve standardním provedení nejsou určeny do agresivního prostředí.

Veškeré kyvné dveře ve standardním provedení jsou konstruovány pro pohyb osob, v případě pohybu manipulačních prostředků je nutno dveře vybavit dodatečnými komponenty, které zabrání jejich poškození (větší počet pantů, protinarážecí profily, okopové plechy, apod).

Upozornění!

Těsnění dveří (boční i podlahové), může zanechávat na zárubni nebo podlaze tmavé stopy. K tomuto dochází zejména při nerovnostech podlahy či stěny a nastavení maximálního přítlaku dveří z hlediska požadavků na těsnost (tmavé stopy nemají vliv na funkci a bezpečnost při užívání výrobku – a nevztahuje se na ně záruka).

TEL.: 00420/384/ 420 415
 FAX: 00420/384/ 420 042
 E-mail: frigomont@frigomont.cz
 Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
 DIČ: CZ26032732
 Adresa:
 Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
 Číslo účtu: 155333416/0600
 Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
 Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

D. Údržba dveří:

Těsnění dveří

Pravidelně 1x za měsíc provádějte kontrolu stavu těsnění. Těsnění musí být neustále pružné, v okamžiku kdy je při kontrole zjištěno, že těsnění ztrácí svoji obvyklou pružnost je potřeba těsnění namazat silikonovým olejem schváleným pro použití v potravinářském průmyslu.

Mechanicky poškozené těsnění nebo těsnění vytržené z křídla či zárubně je nutno neprodleně vyměnit!

Otočné dveře - panty

Pravidelně 1x za měsíc provádějte kontrolu stavu otočných pantů. V případě zjištění ztíženého pohybu otočných dveří je nutno dveře a panty seřídít, popř. panty namazat mazacím tukem schváleným pro použití v potravinářském průmyslu.

Posuvné dveře – seřízení, pojezd

V případě nových posuvných dveří je potřeba po prvních 30-ti dnech provozu dotáhnout veškeré šroubové spoje na posuvu a pojezdových kladkách dveří.

U posuvných dveří je nutno provádět pravidelné kontroly 1x za měsíc funkce pojezdu a pojezdových kladek dveří. V případě zjištění nedostatků (pohybu dveří v pojezdu, posunutí či uvolnění dorazů, přitlačení dveří na rám, ...) je nutné provést seřízení dveří. Seřízení dveří musí provést odborná firma nebo prokazatelně proškolená obsluha výrobce.

Mrazírenské dveře

V případě mrazírenských dveří, kdy je v těsnění křídla či zárubni umístěn topný kabel, je nutno pravidelně (minimálně 1x za měsíc) provádět kontrolu funkčnosti vyhřívání. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kontrole zda nedošlo k mechanickému poškození těsnění a vytržení topného kabelu z těsnění.

U mrazírenských dveří s vyhříváním v těsnění křídla dveří (napětí 230 V) je nutno provádět pravidelné kontroly stavu, funkčnosti a pravidelné revize elektrické instalace dle platné legislativy.

U hlubokomrazírenských dveří s vyhříváním v těsnění křídla dveří (napětí 230 V) a s vyhříváním v zárubni dveří (napětí 230V) je nutno provádět pravidelné kontroly stavu, funkčnosti a pravidelné revize elektrické instalace dle platné legislativy u obou instalací.

Elektrický pohon dveří

U elektrického pohonu dveří je nutné pravidelně 1x za měsíc kontrolovat stav a funkčnost všech komponentů dveří, zejména pak ověření funkce všech bezpečnostních prvků a provádět pravidelné revize elektrické instalace dle platné legislativy.

!!! Bezpečnostní nouzové otevírání

Chladírenské otočné dveře typ 490TN a 500TN, chladírenské posuvné dveře typ 480TN, mrazírenské otočné dveře typ 604LWT a mrazírenské posuvné dveře typ 480TN-E v případě, že jsou v **provedení uzamykatelném** jsou firmou FRIGOMONT a.s. standardně dodávány se **zámkem s bezpečnostní funkcí** „otevřením uzamčené osoby zevnitř“ (uzamčené dveře lze tímto systémem odemknout zevnitř).

Velmi nutné je provádět 1x za měsíc pravidelnou kontrolu funkčnosti tohoto systému.

V případě zjištění závady je nutno neprodleně dveře vyřadit z provozu, označit viditelně cedulkou „NEPOUŽÍVAT – PORUCHA“ a neprodleně zajistit opravu nebo výměnu u odborné firmy.

U tohoto systému je nutné provádět vizuální a funkční kontrolu před každým uzamčením!

Nad dveře umístit reflexní označení „Nouzový východ“ nebo nouzové osvětlení.

Upozornění: z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno instalovat další dodatečné zámky a zábrany znemožňující otevírání dveří!!!

Upozornění: o prováděných kontrolách, opravách, seřizováních a údržbě a je nutno vést písemné záznamy (Kniha údržby). Bez prokazatelných záznamů nebude výrobcem FRIGOMONT a.s. uznaná záruka!!!

TEL.: 00420/384/ 420 415
 FAX: 00420/384/ 420 042
 E-mail: frigomont@frigomont.cz
 Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
 DIČ: CZ26032732
 Adresa:
 Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
 Číslo účtu: 155333416/0600
 Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
 Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

E. Čištění dveří

Čištění ploch dveří je možné provádět běžně používanými neagresivními a neabrazivními čisticími prostředky, které nezpůsobují mechanické poškození a vodou o teplotě max 50°C.

Při mytí dveří nepoužívat tlakovou vodu, ale pouze vlhký hadr s mycím prostředkem.

Upozornění: přípravky pro čištění a dezinfekci dveří musí být vhodné pro hliník a lehké kovy !

F. Záruční lhůty

Dodavatel dveří společnost FRIGOMONT a.s. poskytuje na dodané dveře záruku v následujícím členění:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ▪ Mechanické díly | 12 měsíců |
| ▪ Elektrické a elektromechanické díly | 6 měsíců |
| ▪ Pevné části dveří | 24 měsíců |

Výše uvedené záruční lhůty platí za předpokladu dodržení podmínek pro montáž, používání, údržbu a čištění dveří stanovených v provozních podmínkách, v technickém listě daného typu dveří, montážním manuálu, v záručním listě a reklamačním řádu společnosti FRIGOMONT a.s.!

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- V důsledku vad projektu díla nebo vad částí a konstrukcí díla, při jehož zhotovení byly dveře použity.
- V důsledku použití dveří k nevhodnému účelu.
- V důsledku nevhodné, neodborné nebo v rozporu s návodem provedené montáže, manipulace, provozu a údržby dveří.
- V důsledku nedodržení stanovených pravidel a předpisů pro provoz dveří.
- V důsledku provedení dodavatelem předem neschválených změn a úprav dveří.
- V důsledku oprav provedených neodbornou nebo dodavatelem nepoučenou osobou.
- V důsledku poškození dveří třetí osobou nebo neodvratitelnými událostmi.
- V důsledku mechanického poškození dveří.
- V důsledku změny vlastností dveří, které vznikly v průběhu záruční doby opotřebením či přirozenou změnou vlastností materiálu.
- Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebenění součástí dveří a jejich příslušenství (těsnění, pojezdová kola, vodící prvky dveří,...)
- Použitím neoriginálních náhradních dílů

Ostatní podmínky naleznete v Servisní smlouvě – v případě prodloužené záruky.

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti FRIGOMONT a.s.

V Borku dne 1.prosince 2013

Petr Píša
Technický ředitel

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Julianovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732

Adresa:

Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice