



PRÁCE V CHLAZENÝCH MÍSTNOSTECH S TEPLOTOU NIŽŠÍ NEŽ 0° C



**FRIGO
MONT**
Technology

Vyhláška č. 48/1982 Sb.

Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení se změnami 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. uveřejněno v č. 9/1982 Sbírky zákonů na straně 0131, schváleno 15.04.1982, účinnost od 01.07.1982.

§ 178

Chlazené místnosti

- (1) V chlazených místnostech s teplotou nižší než 0 stupňů C
 - a) nesmí pracovat osamocený pracovník bez kontroly déle než hodinu,
 - b) musí být umístěn vypínač elektrického osvětlení, jehož rozsvícení musí být signalizováno vně místnosti.
- (2) Po skončení pracovní směny musí být chlazené místnosti s teplotou nižší než 0 stupňů C zkontrolovány, zda v nich nejsou osoby, a spolehlivě uzavřeny.
- (3) Únikové cesty a cesty k hlásičům provozních nehod a poruch musí být stále volné a opatřeny nouzovým osvětlením.
- (4) Aby pracovníci pracující v chlazených místnostech mohli tyto prostory v kterémkoliv okamžiku opustit, musí být splněny nejméně dvě z těchto podmínek:
 - a) uzávěry dveří jsou ovladatelné zevnitř i zvenčí;
 - b) v uzavíratelné chlazené místnosti je v blízkosti dveří vhodné nářadí umožňující jejich násilné otevření;
 - c) v chlazené místnosti je umístěn telefon nebo spolehlivé signalizační zařízení umožňující spojení s pracovním stanovištěm stálé obsluhy;
 - d) v chlazené místnosti je zřízen samostatný trvale přístupný nouzový východ uzavíratelný zevnitř;
 - e) chlazená místnost je opatřena zřetelně označenou a snadno vyjímatelnou výplní dveří nebo stěny do chodby umožňující únik.



FRIGOMONT a.s., Borek 40, 380 01 Dačice, Czech Republic

Tel.: (+420) 384 420 415 GSM: (+420) 724 022 030

Fax: (+420) 384 420 042 GSM: (+420) 603 818 352

E-mail: frigomont@frigomont.cz

IČ: 26032732, DIČ: CZ26032732

Bankovní kontakt: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 155333416/0600

IBAN: CZ74 0600 0000 0001 5533 3416

www.frigomont.cz